

Υπηρεσίες: «Έλεγχος – Συντήρηση Πυροσβεστήρων Δημοτικών Κτιρίων και Οχημάτων Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου»

ΑΡΙΘ. ΜΕΛ: 836/2013

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00 ΕΥΡΩ (με το Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Κ.Α.: 30.02.6262.03



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

Υπηρεσίες «Έλεγχος – Συντήρηση
Πυροσβεστήρων Δημοτικών Κτιρίων και
Οχημάτων Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου»

Προϋπολογισμός: 10.000,00 Ευρώ (με το
Φ.Π.Α)

Αριθ. Μελ.: 836/2013

I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση προβλέπεται ο ετήσιος έλεγχος – συντήρηση των πυροσβεστήρων που βρίσκονται στα δημοτικά κτίρια και οχήματα του Δήμου μας.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. προερχόμενη από Δημοτικούς Πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.02.6262.03 του προϋπολογισμού του Δήμου για το 2013.

Η παροχή των υπηρεσιών θα ολοκληρωθεί από τον ανάδοχο εντός χρονικού διαστήματος 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός και εάν συμφωνηθεί εγγράφως από τα δύο μέρη (Δήμος και Ανάδοχος) η συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών και μετά τη συμπλήρωση του δωδεκάμηνου και εφόσον φυσικά υπάρχει αδιάθετο υπόλοιπο από το ποσό της σύμβασης.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής για τις ενδιαφερόμενες εταιρίες είναι η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α. 618/43/20.1.2005 και 17320/671/1.9.2005:

1. **Άδεια λειτουργίας του εργαστηρίου γόμωσης – αναγόμωσης πυροσβεστήρων και υδραυλικών δοκιμών** για πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης και για πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα από την Διεύθυνση Βιομηχανίας (σε περίπτωση που σε κάποια σημεία των απαραίτητων ελέγχων ο ενδιαφερόμενος συνεργάζεται με άλλη εταιρία, να προσκομίζεται η άδεια λειτουργίας και τα πιστοποιητικά της συνεργαζόμενης εταιρίας καθώς και υπεύθυνη δήλωση της εν λόγω εταιρίας ότι θα συνεργαστεί με την ενδιαφερόμενη εταιρία για τον έλεγχο στα συγκεκριμένα σημεία).
2. **Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας της εταιρίας** από αναγνωρισμένο φορέα. Επίσης θα εκτιμηθεί ιδιαίτερος η κατοχή **πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας (ISO 9000)** της ίδιας της εταιρίας.
3. **Πιστοποιητικό επάρκειας υπαλλήλου της εταιρίας** από αναγνωρισμένο φορέα.
4. **Πιστοποιητικά για τους καινούργιους πυροσβεστήρες (σε περίπτωση προμήθειας) σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πρότυπα (EN 3.03-06-07).**

Επίσης απαιτείται **Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου**, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό.

Οι ενδιαφερόμενοι **θα συμπληρώσουν και θα καταθέσουν υποχρεωτικά το τιμολόγιο προσφοράς** που επισυνάπτεται στη μελέτη, για τον έλεγχο – συντήρηση των πυροσβεστήρων. **Η τιμή της συντήρησης ανά πυροσβεστήρα αναφέρεται στις απαιτούμενες εργασίες (λεπτομερείς διαδικασίες συντήρησης) του πίνακα IV.1 της Κ.Υ.Α. 618/43/20.1.2005 ανά τύπο πυροσβεστήρα.**

Σε περίπτωση που χρειαστεί περαιτέρω συντήρηση λόγω της συμπλήρωσης του χρονικού διαστήματος όπως φαίνεται στο πίνακα III.1 της Κ.Υ.Α. 17320/671/1.9.2005, οι ενδιαφερόμενοι **θα καταθέσουν τιμοκατάλογο ανά τύπο πυροσβεστήρα όπου θα φαίνεται το κόστος για τις πρόσθετες εργασίες συντήρησης και διεξοδικού ελέγχου που αναφέρονται αντίστοιχα στους πίνακες V.1 και VI.1 της Κ.Υ.Α. 618/43/20.1.2005.**

Επίσης θα **καταθέσουν τιμοκατάλογο**, όπου θα φαίνονται οι προσφερόμενες τιμές για ενδεχόμενη αντικατάσταση ανταλλακτικών – υλικών (λάστιχα, χοάνες, βαλβίδες, κλείστρα, μανόμετρα, ξηρά σκόνη, κλπ.) και καινούργιων πυροσβεστήρων διαφόρων ειδών και μεγεθών. Στην προσφορά τους θα προστεθεί **το ποσό των απροβλέπτων, όπως έχει οριστεί στον**

προϋπολογισμό της μελέτης χωρίς έκπτωση. Οι τιμές θα είναι σταθερές μη δυνάμει να μεταβληθούν για όλο τον χρόνο.

Η ανάθεση των υπηρεσιών προτείνεται να γίνει **με απ' ευθείας ανάθεση με Απόφαση Δημάρχου**, κατόπιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος και συλλογής προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ), της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08, του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) και την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις και εισφορές εκτός από το Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο.

II. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ο έλεγχος – συντήρηση αφορά πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης διαφόρων ειδών και μεγεθών (φορητών, τροχήλατων, οροφής, τοπικής εφαρμογής, ολικής κατάκλυσης–3, 6, 12, 25, 50 κιλών) καθώς και πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα φορητών 2, 5, ολικής κατάκλυσης 30-45 κιλών) που βρίσκονται στους χώρους ή στα υπηρεσιακά οχήματα (σε όποια τμήματα υπάρχουν και υπάγονται σ' αυτά), όπως φαίνεται στην παρακάτω κατάσταση:

A/A		ΚΤΙΡΙΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1	Δ.Ε. ΕΥΟΣΜΟΥ	Δημαρχείο	Παύλου Μελά 24 & Ευαγγελισμού
2		Πολιτιστικό Κέντρο	Μεγάλου Αλεξάνδρου 57
3		Κτίριο τεχνικών υπηρεσιών	Μαιάνδρου 98
4		Τμήμα συντήρησης κτιρίων	Τέρμα Σμύρνης (πίσω από τα ΤΕΛ Ευόσμου)
5		Δημοτική Αστυνομία	Κοσμά Αιτωλού 19
6		Τμήμα συντήρησης οχημάτων	Άνωθεν Περιφερειακής (Ξανθίππης)
7		Τμήμα οδοποιίας	Άνωθεν Περιφερειακής (Ξανθίππης)
8		Τμήμα καθαριότητας	Άνωθεν Περιφερειακής (Ξανθίππης)
9		Τμήμα υδραυλικών	Ροξάνης
10		Δημοτικό Πρατήριο Κουσίμων	Άνωθεν Περιφερειακής-προέκταση Μαιάνδρου
11		Δ.Α.Κ.Ε.	Γοργοποτάμου και Εθνικής Αντίστασης
12		Τμήμα πρασίνου	Γοργοποτάμου και Εθν. Αντίστασης (υπόγειο Δ.Α.Κ.Ε.)
13		Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης	Μαβίλη 8
14		Δημοτικό Αθλητικό Πάρκο	Αριστοτέλους 2
15		Γήπεδο ποδοσφαίρου	Εθνικής Αντίστασης & 25 ^{ης} Μαρτίου
16		Γήπεδο ποδοσφαίρου	Νυμφαίου
17		Γήπεδο ποδοσφαίρου	Μοναστηρίου 324
18		Δημοτικό Γυμναστήριο	Κολοκοτρώνη & Γ. Τσαλή
19		Ξενώνας – Αρχαία Πολεοδομίας	Αγ. Αθανασίου 34
20		Τμήμα Παιδείας (Λεωφορεία)	4 οχήματα
21		Κ.Ε.Π. Ευόσμου	Παπάγου και Δελφών 18
22		Κ.Ε.Π. Ευόσμου (παράρτημα)	Ολυμπιάδος 120
23	Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ	Δημαρχείο Ελ. Κορδελιού	Εθν.Αντιστάσεως 56
24		Δημοτικό Κτίριο 'Ελ. Βενιζέλος'	Εθν.Αντιστάσεως 58
25		Υπόγειο Parking	Α. Παπανδρέου
26		Φυσικοθεραπευτήριο	Σμύρνης 25
27		ΘΕ.ΠΑ.Ν.	Κατσαντώνη και Παπαδιαμάντη
28		Συνεργεία Ελ. Κορδελιού	Ν. Μοναστηρίου 45 (Ανισόπεδη Διάβαση Εσ. Περιφερ.)
29		Τμήμα Ηλεκτρολόγων	Ν. Μοναστηρίου 45 (Ανισόπεδη Διάβαση Εσ. Περιφερ.)
30		Συνεργείο Καθαριότητας Ελ. Κορδελιού	Σκρα & 3 ^{ης} Σεπτεμβρίου
31		Ξενώνας/Κέντρο Νεολαίας	Φ. Φλώρου
32		Κέντρο Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδ.	Α.Παπανδρέου και Κατσαντώνη
33		Μύλοι 'Μελισσάρη'	Νέα Μοναστηρίου 117
34		Πολιτιστικός Οργανισμός - Βιβλιοθήκη	Κατσαντώνη & Καραβαγγέλη
35		Κ.Ε.Π. Ελ. Κορδελιού	Κ. Καραμανλή 39
36		Δημοτικό Γήπεδο Ελ. Κορδελιού	Φ.Φλώρου και Σιατίστης

Ο έλεγχος – συντήρηση των πυροσβεστήρων θα γίνεται βάσει του περιοδικού προγράμματος συντήρησης όπως αναλυτικά αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ της Κ.Υ.Α. 618/43/20.1.2005 (όπως αυτό τροποποιήθηκε με τη Κ.Υ.Α. 17320/671/1.9.2005) με τις αντίστοιχες εργασίες ακολουθώντας

τις λεπτομερείς διαδικασίες συντήρησης που καταγράφονται στους πίνακες IV, V, VI της Κ.Υ.Α. 618/43/20.1.2005 αναλόγως της 'ηλικίας' του κάθε πυροσβεστήρα.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Κ.Υ.Α 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005), κατά τη διαδικασία σήμανσης των πυροσβεστήρων στην περίπτωση που πραγματοποιείται ανανέωση και αντικατάσταση του κατασβεστικού υλικού θα τοποθετείται αυτοκόλλητη, ανεξίτηλη και ευανάγνωστη ετικέτα επί του πυροσβεστήρα που θα αναγράφει τα πλήρη στοιχεία της αναγνωρισμένης εταιρίας που πραγματοποίησε την αντικατάσταση καθώς και το έτος που έγινε η εργασία αυτή. Η ετικέτα αυτή θα έχει διαφορετικό χρώμα ανά έτος, ανάλογα με το ψηφίο λήξης του έτους ως εξής: Άσπρο για τα λήγοντα σε 0, Κίτρινο για τα λήγοντα σε 1, Πορτοκαλί για τα λήγοντα σε 2, Καφέ για τα λήγοντα σε 3, Πράσινο για τα λήγοντα σε 4, Μπλέ για τα λήγοντα σε 5, Μώβ για τα λήγοντα σε 6, Γκρί για τα λήγοντα σε 7, Βυσσινί για τα λήγοντα σε 8, Μαύρο για τα λήγοντα σε 9.

Στη συντήρηση περιλαμβάνεται και η αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών ή φθαρμένων εξαρτημάτων των υπαρχόντων πυροσβεστήρων, καθώς και η γόμωση νέου υλικού σε περίπτωση που κάποιοι πυροσβεστήρες χρησιμοποιηθούν ή χρειάζονται αντικατάσταση του πυροσβεστικού υλικού λόγω συμπλήρωσης του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος των 5, 10 και 15 ετών για τους πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης και 10 ετών για τους πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα. Για όλους τους πυροσβεστήρες χρειάζεται επίσης υδραυλική δοκιμή στα 10 έτη. Το κόστος των εξαρτημάτων, της γόμωσης νέου υλικού και της υδραυλικής δοκιμής θα χρεωθεί ξεχωριστά από το ποσό των απροβλέπτων.

Επίσης από το ποσό των απροβλέπτων θα καλυφθεί και η ενδεχόμενη αγορά καινούργιων πυροσβεστήρων διαφόρων ειδών και μεγεθών σε περίπτωση αντικατάστασης παλιών πυροσβεστήρων που είναι ακατάλληλοι για περαιτέρω χρήση, όπως επίσης και σε περίπτωση που προκύψουν πρόσθετες ανάγκες περιορισμένης κλίμακας, για την κάλυψη νέων και υφιστάμενων χώρων.

Ο ανάδοχος, όταν θα παραλαμβάνει τους πυροσβεστήρες από κάθε κτίριο – χώρο θα καταγράφει αναλυτικά τους πυροσβεστήρες (ποσότητα ανά τύπο) που παραλαμβάνει και θα συμπληρώνει το δελτίο παραλαβής (αποστολής), το οποίο θα υπογράφεται υποχρεωτικά από τον ανάδοχο και τον υπάλληλο του Δήμου που θα παραβρίσκεται στη παράδοση. Ο ανάδοχος επίσης πρέπει να αφήνει τουλάχιστον 2 δικούς του εφεδρικούς πυροσβεστήρες σε κάθε κτίριο – χώρο τους οποίους θα παίρνει πίσω όταν θα επιστρέφει τους συντηρημένους πυροσβεστήρες.

Μετά το τέλος κάθε συντήρησης, ο ανάδοχος θα επιστρέφει και θα τοποθετεί τους πυροσβεστήρες σε κάθε κτίριο – χώρο από όπου τους παρέλαβε και θα παραδίδει το τιμολόγιο, το οποίο θα υπογράφεται υποχρεωτικά από τον ανάδοχο και τον υπάλληλο του Δήμου που θα παραβρίσκεται στην παραλαβή. Το τιμολόγιο θα αναφέρει αναλυτικά τους πυροσβεστήρες (ποσότητα ανά τύπο) που ελέγχθηκαν – συντηρήθηκαν και τυχόν υλικά – ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη συντήρηση των συγκεκριμένων πυροσβεστήρων. Το κάθε τιμολόγιο θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου (μαζί με το μητρώο συντήρησης – αναγόμωσης πυροσβεστήρων) όπου θα φαίνονται αναλυτικά ο αριθμός ανά τύπο πυροσβεστήρα που ελέγχθηκαν - συντηρήθηκαν καθώς και ο αριθμός της άδειας λειτουργίας της εταιρείας σύμφωνα με τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Αντίγραφο από κάθε υπογεγραμμένο τιμολόγιο, υπεύθυνη δήλωση και μητρώο συντήρησης – αναγόμωσης πυροσβεστήρων θα παραδίδεται από τον ανάδοχο στη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Κορδελιό-Εύοσμος: 07-05-2013

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Τριανταφυλλίδης Δημήτριος
Μηχανολόγος Μηχανικός με Δ' β.

Γκάλιος Ιωάννης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Γ' β.

Παπαδοπούλου Γερακίνα
Πολιτικός Μηχανικός με Β' β.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

Υπηρεσίες «Έλεγχος – Συντήρηση
πυροσβεστήρων Δημοτικών Κτιρίων και
Οχημάτων Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου»

Προϋπολογισμός: 10.000,00 Ευρώ (με το
Φ.Π.Α)
Αριθ. Μελ.: 836/2013

ΙΙΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
1	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης φορητού 1-2 Kg	Τεμάχια	9	4	36,00
2	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης φορητού 3 Kg	Τεμάχια	23	5	115,00
3	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης φορητού, 6 Kg	Τεμάχια	392	7	2.744,00
4	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης φορητού, 12Kg	Τεμάχια	74	9	666,00
5	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης οροφής, ολικής κατάκλυσης, 6Kg	Τεμάχια	22	8	176,00
6	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης οροφής, ολικής κατάκλυσης, 12Kg	Τεμάχια	44	10	440,00
7	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης, τροχήλατο, ολικής κατάκλυσης 25Kg	Τεμάχια	12	16	192,00
8	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης, τροχήλατο, ολικής κατάκλυσης 50Kg	Τεμάχια	6	28	168,00
9	Συντήρηση πυροσβεστήρα CO ₂ φορητού 2-3 Kg	Τεμάχια	17	5	85,00
10	Συντήρηση πυροσβεστήρα CO ₂ φορητού 5-6 Kg	Τεμάχια	39	7	273,00
11	Συντήρηση πυροσβεστήρα CO ₂ φορητού 30-45 Kg	Τεμάχια	6	50	300,00
12	Απρόβλεπτα όπως ανταλλακτικά και γομώσεις νέου υλικού πυροσβεστήρων, επιπλέον αριθμός συντηρήσεων, προμήθεια καινούργιων πυροσβεστήρων, κλπ.				2.935,00
				ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	8.130,00
				Φ.Π.Α. 23%:	1.869,90
				ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:	0,10
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	10.000,00

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Η τιμή της συντήρησης ανά πυροσβεστήρα αναφέρεται στις απαιτούμενες εργασίες (λεπτομερείς διαδικασίες συντήρησης) του πίνακα IV.1 της Κ.Υ.Α. 618/43/20.1.2005 ανά είδος πυροσβεστήρα.**
- Σε περίπτωση που χρειαστεί περαιτέρω συντήρηση λόγω της συμπλήρωσης του χρονικού διαστήματος όπως φαίνεται στο πίνακα III.1 της Κ.Υ.Α. 17320/671/1.9.2005, οι ενδιαφερόμενοι **θα καταθέσουν τιμοκατάλογο ανά τύπο πυροσβεστήρα για τις πρόσθετες εργασίες συντήρησης και διεξοδικού ελέγχου που αναφέρονται αντίστοιχα στους πίνακες V.1 και VI.1 της Κ.Υ.Α. 618/43/20.1.2005.**

3. Οι ενδιαφερόμενοι επίσης πρέπει να **καταθέσουν τιμοκατάλογο** όπου θα αναγράφονται οι τιμές για ενδεχόμενη αντικατάσταση υλικών (λάστιχα, χοάνες, βαλβίδες, κλείστρα, μανόμετρα, ξηρά σκόνη, κλπ.). καθώς και για καινούργιους πυροσβεστήρες για κάθε τύπο.
4. Το κόστος των υλικών, των πρόσθετων εργασιών συντήρησης και διεξοδικού ελέγχου και της προμήθειας νέων πυροσβεστήρων θα χρεωθεί ξεχωριστά, από το ποσό των απροβλέπτων.

Κορδελιό-Εύοσμος: 07-05-2013

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Τριανταφυλλίδης Δημήτριος
Μηχανολόγος Μηχανικός με Δ' β.

Γκάλιος Ιωάννης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Γ' β.

Παπαδοπούλου Γερακίνα
Πολιτικός Μηχανικός με Β' β.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

Υπηρεσίες «Έλεγχος – Συντήρηση
πυροσβεστήρων Δημοτικών Κτιρίων και
Οχημάτων Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου»

Προϋπολογισμός: 10000,00 Ευρώ (με το
Φ.Π.Α)

Αριθ. Μελ.: 836/2013

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά)

(Πρέπει να συνοδεύεται από τιμοκατάλογο όπου θα αναγράφονται οι τιμές για ενδεχόμενη αντικατάσταση υλικών, για τις πρόσθετες εργασίες συντήρησης και διεξοδικού ελέγχου που αναφέρονται αντίστοιχα στους πίνακες V.1 και VI.1 της Κ.Υ.Α. 618/43/20.1.2005. και για καινούργιους πυροσβεστήρες κάθε τύπου). **Το ποσό των απροβλέπτων προστίθεται στη προσφορά του ανάδοχου χωρίς έκπτωση**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
1	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης φορητού 1-2 Kg	Τεμάχια	9		
2	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης φορητού 3 Kg	Τεμάχια	23		
3	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης φορητού, 6 Kg	Τεμάχια	392		
4	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης φορητού, 12Kg	Τεμάχια	74		
5	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης οροφής, ολικής κατάκλυσης, 6Kg	Τεμάχια	22		
6	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης οροφής, ολικής κατάκλυσης, 12Kg	Τεμάχια	44		
7	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης, τροχήλατο, ολικής κατάκλυσης 25Kg	Τεμάχια	12		
8	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης, τροχήλατο, ολικής κατάκλυσης 50Kg	Τεμάχια	6		
9	Συντήρηση πυροσβεστήρα CO ₂ φορητού 2-3 Kg	Τεμάχια	17		
10	Συντήρηση πυροσβεστήρα CO ₂ φορητού 5-6 Kg	Τεμάχια	39		
11	Συντήρηση πυροσβεστήρα CO ₂ , ολικής κατάκλυσης 30-45 Kg	Τεμάχια	6		
12	Απρόβλεπτα όπως ανταλλακτικά και γομώσεις νέου υλικού πυροσβεστήρων, επιπλέον αριθμός συντηρήσεων και προμήθεια καινούργιων πυροσβεστήρων, κλπ.				2.935,00
ΣΥΝΟΛΟ:					
Φ.Π.Α. 23%:					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:					

Ολογράφως:.....

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ