



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εύοσμος 18.02.2016
Αρ. Πρωτ: 7819

ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Υπόψιν:
κ. Χαρούλα Γιάντσιου

Ταχ. Δ/ση: Μαιάνδρου 98
Τ.Κ.: 562 26 Θεσσαλονίκη
Πληρ.: Γεώργιος Μακρίδης
Τηλ: 2310559253
Fax: 2310774544
E-mail: georgios.makridis@dke.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

-
- Θέμα: **«Διόρθωση τιμής ισχύος κλιματιστικής μονάδας
Κτιρίου οδού Κολοκοτρώνη – Δημοτικό Γυμναστήριο για την:
“Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων για δημοτικά κτίρια
του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου”»**
- Σχετ.: α. Η με Αριθμό 48/2015 Μελέτη για την προμήθεια του θέματος.
β. Η με Αρ.Πρωτ.: 6445/11.02.2016 Διακήρυξη διενέργειας επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού.
γ. Η με Αρ.Πρωτ.: 6772/12.02.2016 Περιληπτική Διακήρυξη επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού.
-

Μετά τη δημοσίευση (Σχετ. γ) του πρόχειρου διαγωνισμού (Σχετ. β) για την προμήθεια του θέματος, **στην Υπηρεσία μας υποβλήθηκαν πολλά ερωτήματα από υποψήφιους προμηθευτές**, τα οποία αφορούσαν την απαιτούμενη ισχύ (ΑΠΟΔΟΣΗ) της κλιματιστικής μονάδας με Α/Α 3.1, που πρόκειται να εγκατασταθεί στο κτίριο του Δημοτικού Γυμναστηρίου, επί της οδού Κολοκοτρώνη, η οποία σύμφωνα με τη Μελέτη (Σχετ α) πρέπει να είναι 125.000BTU/h.

Μετά από έλεγχο της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε ότι πράγματι η τιμή αυτή για κλιματιστική μονάδα (Split Unit) είναι υπερβολικά μεγάλη, με αποτέλεσμα η προδιαγραφή αυτή να μην καλύπτεται.

Για το λόγο αυτό, σας ενημερώνουμε με την παρούσα επιστολή, την οποία και κοινοποιούμε σε όλους τους ενδιαφερόμενους, ότι **εκ παραδρομής γράφηκε η τιμή 125.000** στην ΑΠΟΔΟΣΗ (BTU/h) της με Α/Α 3.1 κλιματιστικής μονάδας, του Πίνακα 3. ΚΤΙΡΙΟ ΟΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, της σελίδας 3 από 6, της με Αριθμό 48/2015 Μελέτης, **ενώ η σωστή τιμή είναι 40.000.**

Η παρούσα επιστολή να ληφθεί υπόψιν και από την Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τον έλεγχο των προσφορών των διαγωνιζόμενων.

Με εντολή Δημάρχου
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Γερακίνα Παπαδοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός
με Β' Βαθμό

Εσωτερική διανομή:
1. Χρ. Αρχείο
2. Φάκελος Έργου