

Εργασίες: «Συντήρηση πυροσβεστήρων των σχολείων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2 /2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.324,00 ΕΥΡΩ

**ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ

«Συντήρηση πυροσβεστήρων των σχολείων
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου
Κορδελιού – Ευόσμου»

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προϋπολογισμός: 6.324,00 Ευρώ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ –
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αρ. Μελ.: 2/2017

Μαιάνδρου 98 • 562 24 Εύοσμος • τηλ. 2310.559254 •
Fax. 2310.774544
Πληρ.: Χ. Καραμιχαήλ

I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται έπειτα από αίτημα της σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με Αρ. Πρωτ.: 552/06-12-2016, την καταμέτρηση από την υπηρεσία μας των πυροσβεστήρων των σχολείων και αφορά την ετήσια συντήρηση των πυροσβεστήρων καθώς και τον έλεγχο και την καταγραφή βλαβών των μόνιμων συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας συμπεριλαμβανομένου και των απλών μέσων πυροπροστασίας (όπως αυτά ορίζονται στη Πυροσβεστική διάταξη 12β/2010 (ΦΕΚ 546Β/29-4-2010) άρθρο 2, παρ 2 & 4) που υπάρχουν στα σχολικά κτίρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσια-Λύκεια) του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την εκτέλεση της ετήσιας συντήρησης, ανέρχεται στο ποσό των **6.324,00 ευρώ** με το Φ.Π.Α. που θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής για τις ενδιαφερόμενες εταιρίες είναι η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών αριθμημένα σε φάκελο, σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α. 618/43/20.1.2005 (ΦΕΚ 52/Β/2005) και 17320/671/1.9.2005 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005):

1. **Άδεια λειτουργίας του εργαστηρίου γόμωσης – αναδόμωσης πυροσβεστήρων και υδραυλικών δοκιμών** για πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης και για πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα από την Διεύθυνση Βιομηχανίας (σε περίπτωση που σε κάποια σημεία των απαραίτητων ελέγχων ο ενδιαφερόμενος συνεργάζεται με άλλη εταιρία, να προσκομίζεται η άδεια λειτουργίας και τα πιστοποιητικά της συνεργαζόμενης εταιρίας καθώς και υπεύθυνη δήλωση της εν λόγω εταιρείας ότι θα συνεργαστεί με την ενδιαφερόμενη εταιρεία για τον έλεγχο στα συγκεκριμένα σημεία).
2. **Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας της εταιρείας** από αναγνωρισμένο φορέα.
3. **Πιστοποιητικό επάρκειας υπαλλήλου της εταιρείας** από αναγνωρισμένο φορέα.
4. **Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας (ISO 9000) της ίδιας της εταιρείας.**
5. **Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό.**
6. **Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) με την οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων που αναφέρονται στην αριθ. 1/2016 μελέτη και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα**
7. **Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ότι:**
 - Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης

- Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των ΟΤΑ .

Μετά την κατακύρωση ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει: Πιστοποιητικά για τους καινούργιους πυροσβεστήρες σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πρότυπα (EN 3.03-06-07).

Οι ενδιαφερόμενοι **θα συμπληρώσουν και θα καταθέσουν υποχρεωτικά το τιμολόγιο προσφοράς** που επισυνάπτεται στη μελέτη.

Επίσης, θα **καταθέσουν τιμοκατάλογο** όπου θα φαίνονται οι προσφερόμενες τιμές για ενδεχόμενη αντικατάσταση ανταλλακτικών – υλικών, νέας γόμωσης και υδραυλικής δοκιμής ανά είδος πυροσβεστήρα και καινούργιων πυροσβεστήρων διαφόρων ειδών και μεγεθών. Οι τιμές θα είναι σταθερές κι απαγορεύεται να μεταβληθούν για όλη την ετήσια συντήρηση.

Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις και εισφορές εκτός από το Φ.Π.Α.

II. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η συντήρηση αφορά πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης διαφόρων ειδών και μεγεθών (φορητών, τροχήλατων, οροφής, τοπικής εφαρμογής, ολικής κατάκλισης—3, 6, 12, 25, 50 κιλών) καθώς και πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα φορητών 2, 5 και 12 κιλών όπου βρίσκονται στα σχολεία όπως φαίνεται στην παρακάτω κατάσταση:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ		
A/A Σχολικό Συγκρότη μα	Ονομασία σχολείου	<u>Διεύθυνση</u>
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΟΣΜΟΥ		
1	1ο	28ης Οκτωβρίου 2
2	2ο	Μεσολογγίου 65
3	3ο & 4ο	Χαριλάου Τρικούπη 26
4	5ο	Μαβίλη 3
5	6ο	Παπάγου 45 & Θεοδώρας
6	Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο	Ερωτόκριτου με Πηγειού
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ		
7	1ο	Αλ.Παπάγου 40
8	2ο(Γυμνάσιο/Λύκειο)	25ης Μαρτίου
9	3ο Γυμν.	25ης Μαρτίου
ΛΥΚΕΙΑ		
	Ονομασία σχολείου	<u>Διεύθυνση</u>

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΟΣΜΟΥ		
10	1ο	Θάλειας & Νεμέας
11	2ο	Πετμεζά & Ιπποδρομίου
12	3ο	Παπάγου 45 & Θεοδώρας
13	Διαπολιτισμικό Λύκειο	Ερωτόκριτου με Πηνειού
14	ΕΠΑΛ – Ε.Κ. - ΔΙΕΚ	Τέρμα Σμύρνης
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ		
15	1ο Λυκ. & 1ο ΕΠΑΛ	Αλ.Παπάγου 40

Η συντήρηση των πυροσβεστήρων θα γίνεται βάσει του περιοδικού προγράμματος συντήρησης όπως αναλυτικά αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ της Κ.Υ.Α. 618/43/20.1.2005 (όπως αυτό τροποποιήθηκε με τη Κ.Υ.Α. 17320/671/1.9.2005) με τις αντίστοιχες εργασίες ακολουθώντας τις λεπτομερείς διαδικασίες συντήρησης που καταγράφονται στους πίνακες ΙV, V, VI της Κ.Υ.Α. 618/43/20.1.2005 αναλόγως της ‘ηλικίας’ του κάθε πυροσβεστήρα.

Ο ανάδοχος θα παραλαμβάνει τους πυροσβεστήρες από κάθε σχολείο, θα τους καταγράφει (ποσότητα και τύπο) και θα συμπληρώνει το δελτίο παραλαβής (αποστολής) το οποίο θα υπογράφεται από τον ίδιο και τον διευθυντή του σχολείου. Θα πρέπει να αφήνει σε κάθε σχολείο τουλάχιστον 2 εφεδρικούς πυροσβεστήρες, τους οποίους θα παίρνει όταν επιστρέφει τους συντηρημένους.

Μετά το τέλος κάθε συντήρησης, ο ανάδοχος θα επιστρέφει και θα τοποθετεί τους πυροσβεστήρες σε κάθε σχολείο από όπου τους παρέλαβε. Θα παραδίδει επίσης το τιμολόγιο, την υπεύθυνη δήλωση και το μητρώο συντήρησης – αναγόμωσης πυροσβεστήρων στον διευθυντή του σχολείου. Στο τιμολόγιο θα αναφέρονται οι πυροσβεστήρες που ελέγχθηκαν (ποσότητα ανά τύπο) και τυχόν υλικά ή ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν για την συντήρηση των πυροσβεστήρων. Αντίγραφα των τριών (3) παραπάνω εγγράφων (τιμολόγιο, υπεύθυνη δήλωση και μητρώο συντήρησης – αναγόμωσης) θα παραδίδονται από τον ανάδοχο στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στη συντήρηση περιλαμβάνεται και η αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών ή φθαρμένων εξαρτημάτων των υπαρχόντων πυροσβεστήρων καθώς και η γόμωση νέου υλικού σε περίπτωση που κάποιοι πυροσβεστήρες χρησιμοποιηθούν ή χρειάζονται αντικατάσταση του υπάρχοντος υλικού λόγω συμπλήρωσης του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος των 5, 10 και 15 ετών για τους πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης και 10 ετών για τους πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα. Για όλους τους πυροσβεστήρες χρειάζεται επίσης υδραυλική δοκιμή στα 10 έτη. Το κόστος των εξαρτημάτων, της γόμωσης νέου υλικού και της υδραυλικής δοκιμής θα χρεωθεί ξεχωριστά από το ποσό των απολογιστικών εργασιών.

Επίσης από το ποσό των απολογιστικών εργασιών θα καλυφθεί και η ενδεχόμενη αγορά καινούργιων πυροσβεστήρων διαφόρων ειδών και μεγεθών σε περίπτωση αντικατάστασης παλιών πυροσβεστήρων που είναι ακατάλληλοι για περαιτέρω χρήση.

Ο ανάδοχος της προμήθειας θα αναλάβει επίσης τον έλεγχο των συστημάτων πυρανίχνευσης (χειροκίνητης και αυτόματης) και των συστημάτων ολικής κατάκλισης σε όσα Σχολικά κτίρια του Δήμου διαθέτουν τέτοια συστήματα. Επίσης, θα αναλάβει τον έλεγχο των μόνιμων υδροδοτικών πυροσβεστικών δικτύων που υπάρχουν σε Σχολικά κτίρια. Κατόπιν των ελέγχων που θα γίνουν, θα καταγραφούν οι βλάβες και ελλείψεις σε όποια συστήματα πυροπροστασίας δε λειτουργούν σωστά ή και καθόλου και θα κοστολογηθεί η δαπάνη αποκατάστασή τους. Το κόστος των παραπάνω ελέγχων για τη διάγνωση καταγραφή και κοστολόγηση, έχει οριστεί κατ’ αποκοπή στο ποσό των 817,00

ευρώ χωρίς το ΦΠΑ. Σε κάποια Σχολικά κτίρια ένα μέρος του κόστους επισκευής ενδεχομένως να καλυφθεί από το ποσό των απολογιστικών εργασιών που θα περισσέψει από την αναγόμωση και αγορά των πυροσβεστήρων.

Ο Συντάξας

Εγκρίθηκε
Ο Προϊστάμενος του τμήματος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Καραμιχαήλ Χαράλαμπος
Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε.

Πουπάκης Χαράλαμπος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ –
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Μαιάνδρου 98 • 562 24 • Εύοσμος

«Συντήρηση πυροσβεστήρων των
σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου»

Προϋπολογισμός: 6.324,00 Ευρώ

Αρ. Μελ.: 2/2017

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ.)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης φορητού 1-3 Kg	6	4,5	27,00 €
2	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης φορητού, 6 Kg	205	7	1.435,00 €
3	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης φορητού, 12Kg	70	9	630,00 €
4	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης οροφής ή επιδαπέδιου ολικής κατάκλυσης, 6Kg	5	8	40,00 €
5	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης οροφής ή επιδαπέδιου ολικής κατάκλυσης, 12Kg	10	10	100,00 €
6	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης επιδαπέδιου, ολικής κατάκλυσης 25Kg	6	16	96,00 €
7	Συντήρηση πυροσβεστήρα CO2 φορητού 2-3 Kg	15	5	75,00 €
8	Συντήρηση πυροσβεστήρα CO2 φορητού 5-6 Kg	50	7	350,00 €
9	Συντήρηση πυροσβεστήρα CO2 φορητού 10-12 Kg	3	10	30,00 €
10	Έλεγχος – συστημάτων πυρανίχνευσης-ολικής κατάκλυσης και Μ.Υ.Π.Δ.	Κατ' αποκοπή		817,00 €
11	Απολογιστικές εργασίες - Αντικατάσταση υλικών – περαιτέρω συντήρηση – αντικατάσταση παλιών πυροσβεστήρων	Κατ' αποκοπή		1.500,00 €
		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		5.100,00 €
		Φ.Π.Α.	24,00%	1.224,00 €
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		6.324,00 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η τιμή της συντήρησης ανά πυροσβεστήρα αναφέρεται στις απαιτούμενες εργασίες (λεπτομερείς διαδικασίες συντήρησης) του πίνακα IV.1 της Κ.Υ.Α. 618/43/20.1.2005 ανά είδος πυροσβεστήρα.
2. Σε περίπτωση που χρειαστεί περαιτέρω συντήρηση λόγω της συμπλήρωσης του χρονικού διαστήματος όπως φαίνεται στο πίνακα III.1 της Κ.Υ.Α. 17320/671/1.9.2005, οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν προσφορά ανά τύπο πυροσβεστήρα για τις πρόσθετες εργασίες συντήρησης και διεξοδικού ελέγχου που αναφέρονται αντίστοιχα στους πίνακες V.1 και VI.1 της Κ.Υ.Α. 618/43/20.1.2005.

3. Οι ενδιαφερόμενοι επίσης πρέπει να **καταθέσουν τιμοκατάλογο** όπου θα φαίνονται οι προσφερόμενες τιμές για ενδεχόμενη αντικατάσταση υλικών (λάστιχα, χοάνες, βαλβίδες, κλείστρα, μανόμετρα, ξηρά σκόνη, κλπ.). καθώς και για καινούργιους πυροσβεστήρες για κάθε τύπο.
4. Το κόστος των εξαρτημάτων, της γόμωσης νέου υλικού και της υδραυλικής δοκιμής θα χρεωθεί από το ποσό των απολογιστικών εργασιών.

Ο Συντάξας

Εγκρίθηκε
Ο Προϊστάμενος του τμήματος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Καραμιχαήλ Χαράλαμπος
Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε.

Πουπάκης Χαράλαμπος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ –
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Μαιάνδρου 98 • 562 24 • Εύοσμος

«Συντήρηση πυροσβεστήρων των σχολείων
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου
Κορδελιού – Ευόσμου»

Προϋπολογισμός: 6.324,00 Ευρώ

Αρ. Μελ.: 2/2017

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η τιμή της συντήρησης ανά πυροσβεστήρα αναφέρεται στις απαιτούμενες εργασίες (λεπτομερείς διαδικασίες συντήρησης) του πίνακα IV.1 της Κ.Υ.Α. 618/43/20.1.2005 ανά είδος πυροσβεστήρα.
2. Σε περίπτωση που χρειαστεί περαιτέρω συντήρηση λόγω της συμπλήρωσης του χρονικού διαστήματος όπως φαίνεται στο πίνακα III.1 της Κ.Υ.Α. 17320/671/1.9.2005, οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν προσφορά ανά τύπο πυροσβεστήρα για τις πρόσθετες εργασίες συντήρησης και διεξοδικού ελέγχου που αναφέρονται αντίστοιχα στους πίνακες V.1 και VI.1 της Κ.Υ.Α. 618/43/20.1.2005.
3. Οι ενδιαφερόμενοι επίσης πρέπει να καταθέσουν τιμοκατάλογο όπου θα φαίνονται οι προσφερόμενες τιμές για ενδεχόμενη αντικατάσταση υλικών (λάστιχα, χοάνες, βαλβίδες, κλείστρα, μανόμετρα, ξηρά σκόνη, κλπ.). καθώς και για καινούργιους πυροσβεστήρες για κάθε τύπο.
4. Το κόστος των εξαρτημάτων, της γόμωσης νέου υλικού και της υδραυλικής δοκιμής θα χρεωθεί από το ποσό των απολογιστικών εργασιών. **ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΚΠΤΩΣΗ**

	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ.)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης φορητού 1-3 Kg	6		
2	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης φορητού, 6 Kg	205		
3	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης φορητού, 12Kg	70		
4	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης οροφής ή επιδαπέδιου ολικής κατάκλυσης, 6Kg	5		
5	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης οροφής ή επιδαπέδιου ολικής κατάκλυσης, 12Kg	10		
6	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης επιδαπέδιου, ολικής κατάκλυσης 25Kg	6		
7	Συντήρηση πυροσβεστήρα CO2 φορητού 2-3 Kg	15		
8	Συντήρηση πυροσβεστήρα CO2 φορητού 5-6 Kg	50		
9	Συντήρηση πυροσβεστήρα CO2 φορητού 10-12 Kg	3		
10	Έλεγχος – συστημάτων πυρανίχνευσης-ολικής κατάκλυσης και Μ.Υ.Π.Δ.	Κατ' αποκοπή		
11	Απολογιστικές εργασίες - Αντικατάσταση υλικών – περαιτέρω συντήρηση – αντικατάσταση παλιών πυροσβεστήρων	Κατ' αποκοπή		1.500,00 €
		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		
		Φ.Π.Α.	24,00%	
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		

Ο Προσφέρων

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ